



NOTIFIED BODY No. 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 http://www.fires.sk



Certifikat o skladnosti

1396-CPR-0073

V skladu z (EU) Direktivo Št 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta na dan 9. marca 2011 (Direktiva o gradbenih proizvodih ali CPR), se ta certifikat nanaša na gradbeni izdelek

Pravokotna požarna loputa FD 25 in FD 40

definirana kot element za zaprtje zračnih kanalov, preprečuje prehod požara skozi zračne kanale med požarnimi predeli, in se avtomatično zapre za namen omejitve razširitve požara, vročine in dima kadar ambientna temperatura doseže 72 °C, pri uporabi v skladu s navedenimi pogoji tipa izdelka št C1396/13/0018/4002/SC, ki je bil izdan s strani priglašene organa Št. 1396, FIRES, s.r.o., Batizovce na dan 27. 11. 2013,

ki jih na trg daje

KLIMAOPREMA d.d., Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia

In proizvaja v obratu

KLIMAOPREMA d.d., Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia.

Ta certifikat potrjuje, da so vse določbe, ki zadevajo preizkušanje in preverjanje lastnosti opisane v Prilogi ZA standarda

EN 15650: 2010

v okviru sistema 1 so upoštevane in da izdelek dosega vse predpisane zahteve omenjene zgoraj.

Ta certifikat je bil prvič izdan na dan 27. 11. 2013 in ostaja veljaven dokler se pogoji določeni v harmonizirani tehnični specifikaciji, pogoji izdelovanja v tovarni ali v sami kontroli proizvodnje ne bodo drastično spremenili.

Batizovci na dan 27.11. 2013
SLOVENSKI PREVOD



Ing. Mária Gašperová
Head of Product Certification Body

055502

FIRES 136a/C-01/07/2013-E