


Izjava o lastnostih BIS Pacifyre® Objemke AWM II in AWM III



Glede na aneks III iz CPR 305/2011

Št. DoP IB03/06 - WM 13/0906

Other countries

Walraven International

P.O. Box 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
export@walraven.com



Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow
(RU) Detroit (US) · Shanghai (CN)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Glede na aneks III EU Regulative Št.305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

BIS Pacifyre® Objemke AWM II

Nr. IB03/06 - WM 13/0906

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

BIS Pacifyre® Sistem AWM II

2. Vrsta, serija ali serijska številka kot se zahteva v skladu s členom 11 (4):

Glej serijsko številko prikazano na izdelku

3. Predvideno uporabo ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

Materiali za požarno tesnenje prebojev, glej ETA-13/0906

Cevni prehodi	Gorljive cevi	Področje uporabe v skladu z ETA-13/0906.
---------------	---------------	--

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov, kot to zahteva člen 11(5):

J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Ime in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge določene v členu 12(2):

Ni pomemben

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v gradbenih proizvodih

Uredba - Priloga V:

AVCP – Sistem 1

7. V primeru izjave o lastnostih gradbenega proizvoda, ki ga določa harmoniziran standard:

Se ne uporablja

8. V primeru izjave o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega je bil izdana evropska tehnična ocena:

Priglašeni organ MPA Braunschweig, št 0761, je opravil začetno kontrolo obrata in kontrole proizvodnje in izvaja redni nadzor, ocenjevanje in odobritev tovarniške proizvodnje redno po sistemu 1 in izdal naslednje:

Certifikat o skladnosti: Ne 0761 - CPD - 0341 na osnovi ETA-13/0906

9. Izjava o lastnostih:

Bistvene značilnosti	Deklarirane lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj intumescenčnega vložka	E	ETA-13/0906
Odziv na ogenj kovinskega ohišja	A1	
Požarna odpornost kot zatesnitev cevi skozi lahko steno, trdno steno ali trdno talno konstrukcijo s pomočjo požarne objemke AWM II z največjim premerom 400 mm ali z požarno objemko AWM III z največjim premerom 160 mm.	Maks. EI 240 U / C ali Maks. EI 120 U / U	
Nevarne sestavine	None	
Trajnost in uporabnost	Kategorija tipa X	
Ostalo	NPD	

10. Lastnosti proizvoda iz točk 1 in 2 je v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. izdaja te izjave o lastnostih je pod izključno odgovornostjo proizvajalca, opredeljenega v točki 4.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

Kasper Mandersloot

Product Manager BIS Fire Protection Systems

Mijdrecht, 01.07.2013

J. van Walraven Holding B.V.